



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.CM29.H00401
Срок действия с 28.10.2019 по 27.10.2022

№ 0544869

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции
«ВНИИСТРОМ НЦК-СЕРТИФИКАЦИЯ»
RA.RU.11CM29 от 07.04.2015

140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул.К.Маркса, д.117,
Литер Б, Б1, офис №101, №202, тел.: (495) 557-01-45

ПРОДУКЦИЯ
Кирпич керамический пустотелый лицевой
Выпускается по ГОСТ 530-2012
Серийный выпуск
См. Приложение №1

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.32.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

КОД ТН ВЭД
6904 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Транстроминвест» филиал «Калужский завод стройматериалов»
Адрес: 249855, Калужская обл., Дзержинский р-н, п.Товарково, мкр.Промышленный, д.19
Тел./факс: (495) 601-97-64, ИНН 4004010173

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Транстроминвест» филиал «Калужский завод стройматериалов»
Адрес: 249855, Калужская обл., Дзержинский р-н, п.Товарково, мкр.Промышленный, д.19
ИНН 4004010173

НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний №154С от 28.10.2019 г.
ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «НЦК», 140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Красково, ул.
К.Маркса, 117, литер Б, Б1, офис №101, RA.RU.21CA65 от 23.12.2015 г.
Акта анализа состояния производства ООО «Транстроминвест» филиал «Калужский завод
стройматериалов» от 15.10.2019 г.
Решения органа по сертификации №206 от 28.10.2019 о выдаче сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме 4с



Руководитель органа

Тимо
подпись

О.Н.Токаева
инициалы, фамилия

Эксперт

Асга
подпись

Р.Г.Абдулгазимова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0107960

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К сертификату соответствия № —РОСС RU.СМ29.Н00401 от 28.10.2019

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
----------------------	---	--

23.32.11
6904 10 000 0

Кирпич керамический лицевой:

ГОСТ 530-2012

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1НФ«TEREX»
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М150, М175, М200
марки по морозостойкости F50, F 75, F 100

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1,4НФ «TEREX»
класса средней плотности 1,4
марки по прочности М150, М 175, М200
марки по морозостойкости F50, F75, F100

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1НФ«TEREX»
класса средней плотности 2,0
марки по прочности М175, М200
марки по морозостойкости F75, F100

Кирпич керамический лицевой пустотелый
размера 1,4НФ«TEREX»
класса средней плотности 2,0
марки по прочности М175, М200
марки по морозостойкости F 75, F 100



Руководитель органа

Эксперт

Токаева

подпись

Абдулгазимова

подпись

О.Н.Токаева

Р.Г.Абдулгазимова

инициалы, фамилия

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический и фактический адрес:
248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181, телефон/факс
(4842) 57-46-75, E-mail: sanepid@kaluga.ru,
http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Уникальный номер записи
об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510106

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6119 от 25 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Трансстроминвест" филиал " Калужский завод стройматериалов"

2. Юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63, стр.1, эт.5, пом.IX. ком.13-17

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Кирпич лицевой керамический пустотелый; дата изготовления: 13.05.2021 10:58; объем партии: 200000; упаковка: Полипропиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 5 л

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО " Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов"

Юридический адрес:249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Прмышленный мкр. д.19
Фактический адрес:249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Прмышленный мкр. д. 19
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО " Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов", 249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Прмышленный мкр. д. 19

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 13.05.2021 08:00

Ф.И.О., должность: Анчуленко И.З. , зав.лабораторией, ОТК

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2021 11:00

НД на отбор проб: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

7. Дополнительные сведения:

Заявление заказчика, Договор № 1041 от 14.05.2021

Заявление(заявка) № 40-20/1333-21 от 13.05.2021

8. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012

9. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

10. НД на метод измерения: МИА радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра, 2003 г.

11. Код образца (пробы): P.21.6119 1

Радиологические исследования

Образец поступил 13.05.2021 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 6119
дата начала испытаний 17.05.2021 11:30 дата выдачи результата 25.05.2021 13:51

№	Уд.активность K-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	254±127	43,9±6,9	43,4±9,6	-	-
2	222±73	40,6±8,3	32,7±8,2	-	-
3	215±62	43,0±7,5	33,9±7,0	-	-
4	166±54	39,7±7,2	33,7±7,0	-	-
5	197±59	40,9±7,3	32,2±6,8	-	-
Среднее	211±131	42±10	35±16	106±26	класс I (Аэфф не более 370 Бк/кг)

ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний
Феоктистова Т. А., заведующая отделением радиационной гигиены с радиологической лабораторией и экспертизой ионизирующих излучений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М.И. Зинченко Зинченко М. И., фельдшер-лаборант

З.С.

Руководитель ИЛЦ



Заведующая лабораторией
санитарно-гигиенических и
токсикологических исследований
Герайсина А.И.

Винникова О.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
руководитель органа инспекции

Л.В. Овсянникова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6119
Заключение составлено 25 мая 2021 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 1041 от 14.05.2021
Заявление(заявка) № 40-20/1333-21 от 13.05.2021
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
3. **Продукция:** Кирпич лицевой керамический пустотелый; дата изготовления: 13.05.2021; объем партии: 200000; упаковка: Полипропиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 5 л
4. **Производитель продукции:** ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов"
Юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63, стр.1, эт.5, пом.IX. ком.13-17,
Фактический адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр. д. 19
5. **НД на продукцию:** ГОСТ 530-2012
6. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов"
249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр. д. 19
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Анчуленко И.З. , зав.лабораторией, ОТК
8. **Место, время и дата отбора:** ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов", 249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр. д. 19 13.05.2021 08:00
9. **Условия доставки:** соответствуют НД
10. **НД на отбор:** ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"
11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 6119 от 25 мая 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Кирпич лицевой керамический пустотелый по содержанию природных радионуклидов относится к 1 классу строительных материалов (Аэфф не более 370 Бк/кг) в соответствии требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности " (НРБ-99/2009), п. 5.3.4.

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделением радиационной гигиены с радиологической лабораторией и экспертизой ионизирующих излучений _____ Феоктистова Т. А.